



ENERG  
енергия · ενέργεια

Y IJA  
IE IA



BOSCH

Climate 5000 MS

CL5000MS 27 OUE

8733500838

8733500838 / 7733700726 (3x)

SEER



kW 7,9

SEER 6,1

kWh/annum 453

SCOP



kW X

SCOP X

kWh/annum X

5,6

X

4,0

X

1962

X



54 dB



67 dB



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

626/2011

**Climate 5000 MS**

CL5000MS 27 OUE

8733500838

V kolikor velja za ta proizvod, temeljijo naslednji podatki na zahtevah Uredb (EU) 206/2012 in (EU) 626/2011.

<b>Podatki o izdelku</b>	<b>Simbol</b>	<b>Merska enota</b>	<b>8733500838</b>
Identifikacijska oznaka modela notranjih enot klimatske naprave			7733700726 (3x)
Identifikacijska oznaka modela zunanje enote klimatske naprave			8733500838
Raven zvočne moči v zaprtih prostorih v načinu hlajenja	L <sub>WA</sub>	dB	54
Raven zvočne moči na prostem v načinu hlajenja	L <sub>WA</sub>	dB	67
Raven zvočne moči v zaprtih prostorih v načinu ogrevanja	L <sub>WA</sub>	dB	54
Raven zvočne moči na prostem v načinu ogrevanja	L <sub>WA</sub>	dB	67
Tip hladilnega sredstva			R32
Puščanje hladilnih sredstev prispeva k podnebnim spremembam. V primeru izpusta v ozračje bi hladilno sredstvo z nižjim potencialom globalnega segrevanja (GWP) k globalnemu segrevanju prispevalo manj kot hladilno sredstvo z višjim GWP. Ta naprava vsebuje hladilno tekočino z GWP, enakim 675 kgCO <sub>2</sub> eq. To pomeni, da bi bil v obdobju 100 let vpliv na globalno segrevanje v primeru izpusta v ozračje 1 kg zadevne hladilne tekočine 675 večji od 1 kg CO <sub>2</sub> . Nikoli ne poskušajte sami spremeniti hladilnega obtoka ali razstaviti naprave in za to vedno prosite strokovnjaka.			
Razmerje sezonske energetske učinkovitosti	SEER		6,1
Razred energijske učinkovitosti za hlađenja			A++
Letna poraba energije 453 kWh na leto na podlagi rezultatov standardnega preskusa. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe naprave in njene lokacije.			
Nazivna obremenitev Pdesignc	Pdesignc	kW	7,9
SCOP/A povprečne podnebne razmere	SCOP/A		4,0
Razred energijske učinkovitosti za ogrevanje pri povprečnih podnebnih razmerah			A+
Letna poraba energije 1962 kWh na leto na podlagi rezultatov standardnega preskusa. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe naprave in njene lokacije.			
Sezona ogrevanja povprečno			da
Sezona ogrevanja topleje			ne
Sezona ogrevanja hladnejše			ne
Nazivna obremenitev povprečne podnebne razmere	Pdesignh	kW	5,6
Prijavljena zmogljivost pri pogojih referenčne zasnove		kW	5,0
Rezervna zmogljivost električnega ogrevanja pri pogojih referenčne zasnove		kW	0,6
Hlađenje			da
Ogrevanje			da
Sezona ogrevanja povprečno			da
Prijavljena zmogljivost za hlađenje pri notranji temperaturi 27(19) °C in zunanji temperaturi 35 °C	Pdc	kW	7,9
Prijavljena zmogljivost za hlađenje pri notranji temperaturi 27(19) °C in zunanji temperaturi 30 °C	Pdc	kW	5,8
Prijavljena zmogljivost za hlađenje pri notranji temperaturi 27(19) °C in zunanji temperaturi 25 °C	Pdc	kW	3,8
Prijavljena zmogljivost za hlađenje pri notranji temperaturi 27(19) °C in zunanji temperaturi 20 °C	Pdc	kW	3,1
Prijavljeno razmerje energetske učinkovitosti pri notranji temperaturi 27(19) °C in zunanji temperaturi 35 °C	EERd		3,2
Prijavljeno razmerje energetske učinkovitosti pri notranji temperaturi 27(19) °C in zunanji temperaturi 30 °C	EERd		5,1
Prijavljeno razmerje energetske učinkovitosti pri notranji temperaturi 27(19) °C in zunanji temperaturi 25 °C	EERd		7,9
Prijavljeno razmerje energetske učinkovitosti pri notranji temperaturi 27(19) °C in zunanji temperaturi 20 °C	EERd		11,0
Prijavljena zmogljivost za ogrevanje (povprečna sezona) pri notranji temperaturi 20 °C in zunanji temperaturi -7 °C	Pdh	kW	5,0
Prijavljena zmogljivost za ogrevanje (povprečna sezona) pri notranji temperaturi 20 °C in zunanji temperaturi 2 °C	Pdh	kW	3,1

**Climate 5000 MS**

CL5000MS 27 OUE

8733500838

<b>Podatki o izdelku</b>	<b>Simbol</b>	<b>Merska enota</b>	<b>8733500838</b>
Prijavljena zmogljivost za ogrevanje (povprečna sezona) pri notranji temperaturi 20 °C in zunanji temperaturi 7 °C	Pdh	kW	2,0
Prijavljena zmogljivost za ogrevanje (povprečna sezona) pri notranji temperaturi 20 °C in zunanji temperaturi 12 °C	Pdh	kW	2,3
Prijavljena zmogljivost za ogrevanje (povprečna sezona) pri notranji temperaturi 20 °C in bivalentni zunanji temperaturi	Pdh	kW	5,0
Prijavljena zmogljivost za ogrevanje (povprečna sezona) pri notranji temperaturi 20 °C in zunanji delovni temperaturi	Pdh	kW	5,0
Prijavljeni koeficient učinkovitosti (povprečna sezona) pri notranji temperaturi 20 °C in zunanji temperaturi -7 °C	COPd		2,8
Prijavljeni koeficient učinkovitosti (povprečna sezona) pri notranji temperaturi 20 °C in zunanji temperaturi 2 °C	COPd		4,0
Prijavljeni koeficient učinkovitosti (povprečna sezona) pri notranji temperaturi 20 °C in zunanji temperaturi 7 °C	COPd		4,9
Prijavljeni koeficient učinkovitosti (povprečna sezona) pri notranji temperaturi 20 °C in zunanji temperaturi 12 °C	COPd		6,1
Prijavljeni koeficient učinkovitosti (povprečna sezona) pri notranji temperaturi 20 °C in bivalentni zunanji temperaturi	COPd		2,8
Prijavljeni koeficient učinkovitosti (povprečna sezona) pri notranji temperaturi 20 °C in zunanji delovni temperaturi	COPd		2,7
Bivalentna temperatura pri ogrevanju - povprečno	Tbiv	°C	-7
Delovna temperatura pri ogrevanju - povprečno	Tol	°C	-15
Zmogljivost intervala cikla za hlajenje	Pcycc	kW	-
Zmogljivost intervala cikla za ogrevanje	Pcych	kW	-
Koeficient degradacije za hlajenje	Cdc		0,3
Učinkovitost intervala cikla za hlajenje	EERcyc		-
Učinkovitost intervala cikla za ogrevanje	COPcyc		-
Koeficient degradacije za ogrevanje	Cdh		0,3
Načini delovanja razen načina aktivnega delovanja: stanje izključenosti	P <sub>OFF</sub>	kW	0,0
Načini delovanja razen načina aktivnega delovanja: stanje pripravljenosti	P <sub>SB</sub>	kW	0,0
Načini delovanja razen načina aktivnega delovanja: stanje izključenosti termostata	P <sub>TO</sub>	kW	0,0
Načini delovanja razen načina aktivnega delovanja: stanje delovanja grelca ohišja	P <sub>CK</sub>	kW	0,0
Upravljanje zmogljivosti: stalno			ne
Upravljanje zmogljivosti: postopno			ne
Upravljanje zmogljivosti: spremenljivo			da
Nazivna stopnja pretoka zraka v zaprtih prostorih		m <sup>3</sup> /h	520
Nazivna stopnja pretoka zraka v zunanjih prostorih		m <sup>3</sup> /h	2700